

Перечень объектов, на которых выявлено моторное топливо, несоответствующее по отдельным показателям качества требованиям ГОСТ, ТУ, СТО за 1 квартал 2014г.

№ п/п	Наименование организации	Местонахождение объекта	Марка реализуемого моторного топлива по представленному паспорту качества	Показатель несоответствия моторного топлива ГОСТ, СТО, ТУ по результатам испытаний			Отклонение от ГОСТ
1	2	3	4	5			6
<i>Топливо дизельное</i>							
1	ООО "АЗС ТК"	Альметьевск, ул. Монтажная, 2/2, АЗС	Топливо дизельное "Евро" вид II ГОСТ Р 52368-2005 (Евро-4)	Фракционный состав (до температуры 180°С, %)	Норма по ГОСТ	менее 10	17
					Результат анализа	27	
				Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	50	48
					Результат анализа	98	
2	ОАО "ТАИФ-НК"	Нижнекамский р-н, п.г.т. Камские Поляны, АЗС № НК-03	Топливо дизельное "Евро" вид III ГОСТ Р 52368-2005	Температура вспышки	Норма по ГОСТ	выше 40°С	7°С
						Результат анализа	
3	ООО "Нафта-Трейд"	Нижнекамский р-н, п.г.т. Камские Поляны, АЗС № КП	Топливо дизельное "Евро" вид III ГОСТ Р 52368-2005	Температура вспышки	Норма по ГОСТ	выше 40°С	7°С
						Результат анализа	
<i>Бензины автомобильные</i>							
4	ИП Астафьева Т.Е.	Азнакаево, Тумутский тракт, АЗС	Бензин автомобильный "Регуляр-92" ГОСТ Р 51105-97 класс 4	Содержание серы, мг/кг	Норма по ГОСТ	не более 50	46
						Результат анализа	